

# Brand- bekæmpelsesudstyr

*Rettelsesblad -  
December 2015*



Side 22	<i>Hele punkt 3.5 udgår</i>
Side 39	<i>Punkt 7.3 ændres til:</i>
	<b>7.3 Vandforsyning med trykforøgepumpe i højhusbyggeri</b>
Side 39	<i>Punkt 7.3.1.1 ændres til:</i>
	7.3.1.1 Projektering, installation og vedligeholdelse af elektrisk drevende trykforøgepumper bør <sup>1</sup> ske efter anvisningerne i DBI retningslinie 251/4001 Sprinkleranlæg. Dette kan dog udelades hvor trykforøgeranlægget ikke er nødvendigt af hensyn til slangevinderne, og der således er etableret omløb uden om trykforøgeranlægget.
Side 39	<i>Punkt 7.4.1.1 ændres til:</i>
	7.4.1.1 Regelmæssigt tilsyn med slangevinder bør <sup>1</sup> foretages én gang pr. kvartal, evt. hyppigere, hvis det erfaringsmæssigt har vist sig nødvendigt. Konstaterede mangler afhjælpes straks. Afhjælpning af mangler skal udføres efter gældende regler for vandinstallationer af en autoriseret VVS-installatør.
Side 41	<i>Punkt 7.4.2.5 ændres til:</i>
	7.4.2.5 Hvis slangen viser tegn på ælde, revnedannelse eller angreb af skadelige kemikalier, skal den udskiftes. Udskiftningen skal udføres efter gældende regler for vandinstallationer af en autoriseret VVS-installatør.
Side 41	<i>Punkt 7.4.2.6 ændres til:</i>
	7.4.2.6 Er slangen mere end 20 år bør <sup>1</sup> den udskiftes. Hvis slangen ikke udskiftes bør <sup>1</sup> der udføres trykprøvning af slangevinden hvert år. Udskiftning og trykprøvning skal udføres efter gældende regler for vandinstallationer af en autoriseret VVS-installatør.
Side 41	<i>Punkt 7.4.2.7 ændres til:</i>
	7.4.2.7 Det skal efterses, om slangeforskrutninger og bindinger er fast tilspændte og tætte. Tilspænding og tætning skal udføres efter gældende regler for vandinstallationer af en autoriseret VVS-installatør.

Side 41     *Punkt 7.4.2.9 ændres til:*

7.4.2.9     Trykprøvning udført med slangevinden påmonteret på bygningens vandinstallationer skal udføres efter gældende regler for vandinstallationer af en autoriseret VVS-installatør.

Side 41     *Punkt 7.4.2.10 ændres til:*

7.4.2.10     Trykprøvning udført med slangevinden afmonteret fra bygningens vandinstallationer skal udføres efter gældende regler for vandinstallationer af en autoriseret VVS-installatør.

Side 42     *Punkt 7.4.2.14 ændres til:*

7.4.2.14     Den 5 årlige trykprøvning skal fremgå af en trykprøvningsetiket med angivelse af måned og år for sidste trykprøvning. Trykprøvningen skal udføres efter gældende regler for vandinstallationer af en autoriseret VVS-installatør. Det skal tillige fremgå, hvem der har foretaget denne trykprøvning.

