

### DBI Retningslinje 251/4001

3. udgave, December, 2021

Punkt	Fortolkning	Vedtaget dato
4.1.1	<p>For at opfylde intensionerne i RTL 251/4001 kap 4.1.1, skal følgende forhold tages i betragtning ved indretning af et område med flytbare rum:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. I telefon-/stillerum og lignende kan sprinkling undlades under forudsætning af, at:<ul style="list-style-type: none"><li>– Arealet ikke overstiger 8 m<sup>2</sup>. Opstilles flere rum ved siden af hinanden og afstanden mellem disse er mindre end 1,0 m, skal de betragtes som en enhed.</li></ul></li></ol>	7. februar 2022

# DBI'S RETNINGSLINJER M.V.

## Tolkninger

